

г. Вятские Поляны

« 17 » декабря 20 14 г.
10 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 195

По адресу/адресам: Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул. Калинина, 13, ул. Дружбы, 11 на основании: распоряжения начальника ОНД Вятскополянского района и города Вятские Поляны – главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 195 от 17.11.2014 была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида «Огонек» пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области, ОГРН 1024300611631, ИНН 4307004122.

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ” декабря 20 14 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 0,5 ч


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 0,5 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД Вятскополянского района и города Вятские Поляны Главного управления МЧС России по Кировской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида «Огонек» Пильтай Татьяна Николаевна

 18.11.2014 в 9 час. 30 мин.

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Георгиев Игорь Германович - государственный инспектор Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору, главный специалист ОНД Вятскополянского района и города Вятские Поляны.

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида «Огонек» Пильтай Татьяна Николаевна.

В ходе проведения проверки:

Установлено следующее:

Наименование учреждения: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Огонек» пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области (далее МКДОУ детский сад ОВ «Огонек»).

Юридический адрес: 612950, Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул. Калинина, 13.

Руководитель: заведующий Пильтай Татьяна Николаевна.

Адрес места нахождения зданий, помещений и сооружений учреждения: пгт. Красная Поляна, ул. Калинина, 13, ул. Дружбы, 11.

По функциональной пожарной опасности здания детского сада относятся к классу Ф.1.1. В учреждении два корпуса. Здания 1 и 2 корпусов двухэтажные, отдельностоящие, 3 ст. огнестойкости. В радиусе до 200 м от зданий на сетях наружного водопровода установлены 2 ПГ. Внутренний противопожарный водопровод в зданиях отсутствует. Заведующий детским садом и завхозы прошли обучение мерам ПБ по программе ПТМ 17.05.2012. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении. Два раза в год с работниками проводится инструктаж о мерах ПБ с регистрацией в журнале учёта инструктажей. В помещениях имеется

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара с параллельным выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной части ФГКУ «2 отряд ФПС по Кировской области». Заключен договор на ТО и ППР АПС и СОУЭ с ВДПО. В учреждении имеется 18 огнетушителей: в 1 корпусе 7 ОП-4(5), -2(3), 2 ОУ-2; во втором корпусе 7 ОП-4(5), 2 ОУ-4, -7. Разработаны журналы учета первичных средств пожаротушения для каждого корпуса. В 1 корпусе детского сада работает 29 работников (20 педагогов), во втором 30 работников (14 педагогов). Детский сад посещают 176 детей (98 – 1 корпус, 78 – 2 корпус). Имеются планы эвакуации людей и материальных ценностей с этажей зданий корпусов в случае возникновения пожара. В зданиях для детей выполнен стенд по пожарной безопасности. В вечернее и ночное время организована сторожевая охрана зданий. Обслуживающий персонал обеспечен электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии. Имеется исправная телефонная связь (т.5-16-58, 5-14-67). Обслуживающий персонал обеспечен тремя комплектами индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения (ГДЗК), а дети и воспитатели – ватно-марлевыми повязками.

Мероприятия по празднованию Новогоднего праздника будут проводиться в музыкальных залах: в первом корпусе на первом этаже здания, во втором корпусе – на втором этаже здания. Из помещений имеется три эвакуационных выхода из музыкального зала в первом корпусе, четыре эвакуационных выхода из музыкального зала во втором корпусе. Каждое из помещений обеспечены 2 огнетушителями (ОП-4). Составлен график проведения праздничных мероприятий. Имеется приказ № 99-ОД от 18.11.2014 «О проведении праздника Новогодней елки». Назначены ответственные за безопасное проведение новогодних мероприятий. С работниками проведён внеплановый инструктаж о мерах ПБ. Мероприятия будут проведены 23, 24, 25, 26.12.2014. Учебные занятия по эвакуации персонала и детей назначены на 22.12.2014.

Выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида «Огонек» Пильтяй Татьяна Николаевна

«14» декабря 2014г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (-их) проверку)