

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области  
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru  
Отдел надзорной деятельности Вятскополянского района и города Вятские Поляны  
ул. Гагарина, 7, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

**Предписание № 45 /1/ 1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида «Огонек» пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области, заведующей муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида «Огонек» Пильтяй Татьяне Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 45 от 24.03.2014 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. 22.04.2014г., с 9 ч 00 мин. до 10 ч 00 мин. 29.04.2014г. и с 13 ч 30 мин. по 14 ч 00 мин. 06.05.2014г. проведена **плановая выездная** проверка

государственным инспектором Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору майором внутренней службы Георгиевым Игорем Германовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида «Огонек» пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области, пгт. Красная Поляна, ул. Калинина, 13, ул. Дружбы, 11

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида «Огонек» Пильтяй Татьяной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Учитывая, что в ходе проведения проверки юридического лица выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности и руководствуясь п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида «Огонек» пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области, заведующей муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида «Огонек» Пильтяй Татьяне Николаевне выдается обязательное для исполнения предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) с выполнением (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Во 2 корпусе детского сада отсутствует второй эвакуационный выход из помещений групповой ячейки, расположенной на 1 этаже здания	п.11 ППР в РФ, п.6.12* СНИП 21-01-97*, ст.ст. 53, 151 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п.5.2.12 СП 1.13130.2009	01.05.2015	

2.	Во 2 корпусе детского сада пути эвакуации из подвального помещения выполнены с выходом в лестничные клетки и не изолированы противопожарными преградами от общих лестничных клеток	п.23 ППР в РФ, п.6.9* СНиП 21-01-97*, п.4.2.9 СП 1.13130.2009, ст.ст. 53, 151 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ	01.05.2015	
3.	Аварийный выход через приямок из подвального помещения не оборудован лестницей в приямок	п.4.2.1 СП 1.13130.2009, ст.ст. 53, 151 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ	01.05.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Вятскополянского района  
и города Вятские Поляны по пожарному надзору Георгиев И.Г.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному)

“ 6 ” мая 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

*Ошаров*  
(подпись)

*заведующий 204*  
(должность)

*Георгиев И.Г.*  
(фамилия, инициалы)



“ 06 ” мая 20 14 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62  
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Приволжский региональный центр МЧС России: г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 6, 603950, тел. (831) 200-11-01

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области  
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru  
Отдел надзорной деятельности Вятскополянского района и города Вятские Поляны  
ул. Гагарина, 7, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

г. Вятские Поляны

« 6 » мая 20 14 г.

14 час. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 45

По адресу/адресам: Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул. Калинина, 13, ул. Дружбы, 11 на основании: распоряжения начальника ОНД Вятскополянского района и города Вятские Поляны – главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 45 от 24.03.2014 была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида «Огонек» пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области, ОГРН 1024300611631, ИНН 4307004122.

Дата и время проведения проверки:

“ 22 ” апреля 20 14 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1,0 ч

“ 29 ” апреля 20 14 г. с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1,0 ч

“ 6 ” мая 20 14 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня; 2,5 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД Вятскополянского района и города Вятские Поляны Главного управления МЧС России по Кировской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида «Огонек» Пильтай Татьяна Николаевна

01.04.2014 в 9 час. 45 мин.

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Георгиев Игорь Германович - государственный инспектор Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору, главный специалист ОНД Вятскополянского района и города Вятские Поляны.

При проведении проверки присутствовали: заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида «Огонек» Пильтай Татьяна Николаевна.

**В ходе проведения проверки:**

Установлено следующее:

**Наименование учреждения:** муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Огонек» пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области (далее МКДОУ детский сад ОВ «Огонек»).

**Юридический адрес:** 612950, Кировская область, пгт. Красная Поляна, ул. Калинина, 13.

**Руководитель:** заведующая Пильтай Татьяна Николаевна.

**Адрес места нахождения зданий, помещений и сооружений учреждения:** пгт. Красная Поляна, ул. Калинина, 13, ул. Дружбы, 11.

По функциональной пожарной опасности здания детского сада относятся к классу Ф.1.1. В учреждении два корпуса. Здания 1 и 2 корпусов двухэтажные, отдельностоящие, 3 ст. огнестойкости. В радиусе до 200 м от зданий на сетях наружного водопровода установлены 2 ПГ. Внутренний противопожарный водопровод в зданиях отсутствует. Имеются приказы заведующей учреждения: № 5 от 09.01.14 «Об ответственных лицах за пожарную безопасность», № 6 от 09.01.14 «О назначении ответственного за электрооборудование ДОУ», № 13 от 10.01.14 «О назначении ответственных лиц за работу установок пожарной сигнализации и объектового оборудования для вывода сигнала». Заведующая детским садом и завхозы прошли обучение мерам ПБ по программе ПТМ 17.05.2012. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении. Два раза в год с работниками проводится инструктаж о мерах ПБ с регистрацией в журнале учёта инструктажей. В помещениях имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара с параллельным выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной части ФГКУ «2 отряд ФПС по Кировской области». Заключен договор на ТО и ППР АПС и СОУЭ с ВДПО. В учреждении имеется 18 огнетушителей: в 1 корпусе 7 ОП-4(5), -2(3), 2 ОУ-2; во втором корпусе 7 ОП-4(5), 2 ОУ-4, -7. Разработаны журналы учета первичных средств пожаротушения для каждого корпуса. Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций чердачного помещения проведена в августе 2012г. Последняя проверка качества огнезащитного покрытия выполнена 06.06.2013г. Двери в лестничных клетках на путях эвакуации оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования проведены 16.04.13г. Замеры сопротивления заземлителей молниезащиты выполнены 18.05.09. Наружные стальные пожарные и эвакуационные лестницы испытаны на прочность: в корпусе 2 - 22.07.2011, 27.08.2012. Ограждение на кровле в корпусе 1 испытано на прочность 28.08.2012. В 1 корпусе детского сада работает 29 работников (20 педагогов), во втором 30 работников (14 педагогов). Детский сад посещают 176 детей (98 – 1 корпус, 78 – 2 корпус). Имеются планы эвакуации людей и материальных ценностей с этажей зданий корпусов в случае возникновения пожара. В зданиях для детей выполнен стенд по пожарной безопасности. Два раза в год проводятся учебные тренировочные занятия по эвакуации детей и персонала из зданий. Последнее учебное тренировочное занятие по эвакуации детей и персонала из зданий проведено 29.04.2014 с сотрудниками ОНД и с привлечением личного состава отдельного поста ФГКУ «2 отряд ФПС по Кировской области». В вечернее и ночное время организована сторожевая охрана зданий. Обслуживающий персонал обеспечен электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии. Имеется исправная телефонная связь (т.5-16-58, 5-14-67). Обслуживающий персонал обеспечен тремя комплектами индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения (ГДЗК), а дети и воспитатели – ватно-марлевыми повязками. Разработана декларация пожарной безопасности учреждения.

Во 2 корпусе учреждения отсутствует второй эвакуационный выход из помещений групповой ячейки, расположенной на 1 этаже здания. Выходы из подвального помещения выполнены с выходом в лестничные клетки. Разработаны сметы на устройство эвакуационного выхода. Заключен договор с ВДПО на устройство противопожарной двери на путях эвакуации из помещений подвала. Аварийный выход через приямок из подвального помещения не оборудован лестницей в приямок.

#### Выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Во 2 корпусе детского сада отсутствует второй эвакуационный выход из помещений групповой ячейки, расположенной на 1 этаже здания	п.11 ППР в РФ, п.6.12* СНиП 21-01-97*, ст.ст. 53, 151 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п.5.2.12 СП 1.13130.2009	
2.	Во 2 корпусе детского сада пути эвакуации из подвального помещения выполнены с выходом в лестничные клетки и не изолированы противопожарными преградами от общих лестничных клеток	п.23 ППР в РФ, п.6.9* СНиП 21-01-97*, п.4.2.9 СП 1.13130.2009, ст.ст. 53, 151 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ	
3.	Аварийный выход через приямок из подвального помещения не оборудован лестницей в приямок	п.4.2.1 СП 1.13130.2009, ст.ст. 53, 151 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ	

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

*Смирнов*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида «Огонек» Пильтяй Татьяна Николаевна

«06» мая 2014г.

*Смирнов*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (-их) проверку)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62  
E-mail: firekir@kirovj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Приволжский региональный центр МЧС России: г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 6, 603950, тел. (831) 200-11-01

Муниципальное казенное дошкольное  
образовательное учреждение  
детский сад общеразвивающего  
вида «Огонек»  
612950 пгт Красная Поляна  
Вятскополянского района  
Кировской области,  
ул.Калинина , 13  
тел/факс 8(83334)5-16-58/ 5-14-67  
№ от 22.04.2014 г

Главному государственному  
инспектору Вятскополянского района  
и города Вятские Поляны Попырину ДН

### Сопроводительное письмо

На основании вашего распоряжения от 24.03.14 № 45 направляем Вам копии следующих документов, необходимых для проведения проверки ДОУ:

- Свидетельства о государственной регистрации права на здания, складское помещение и земельные участки (9 5 штук);
- Выписки из приказов по учреждению
- Копии удостоверений по прохождению обучения в области ПБ, ЧС и ГО
- Копии из журналов учета проведения инструктажей по ПБ ( 3 листа)
- Копия договора №45 от 31.12.2013 на ТО и ППР АПС
- Копии Актов об исправности АПС (2 листа)
- Копии из журналов обслуживания первичных средств пожаротушения (2 листа)
- Копии Протоколов испытаний качества огнезащитной обработки кровли
- Копии протоколов измерений сопротивления изоляции от 16.04.14 ( 4 листа)
- Копии схем заземляющих устройств ( 2 листа)
- Копии протоколов испытания наружных пожарных лестниц и ограждений ( 5 листов)
- Копия плана противопожарных мероприятий на 2014 г
- Копия Акты выполненных работ от 31.04.2014 г
- Копии переписки с отделом образования ( запрос, план, ходатайство, сметы, договор)

Заведующий ДОУ :  Т.Н. Пильтяй

